



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

19.03.2013 № 51-1-22-13-5

А.А. Дорошенко

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

E-mail: [doroshenko@insafety.ru](mailto:doroshenko@insafety.ru)

О выполнении расчета пожарного риска

По нашему мнению, определение расчетных величин пожарного риска для административно-бытовых помещений, выделенных в отдельный пожарный отсек, входящий в состав производственного здания следует выполнять согласно «Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах» (утверждена приказом МЧС России от 10.07.09 №404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649), поскольку оба пожарных отсека входят в состав производственного здания.

Заместитель начальника НИЦ ПП и ПЧСП

А.А. Косачев