



МЧС РОССИИ

ДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

20.04.2015 № 133-1.29-13-2

Гр. Б.В. Соколову

На № _____ б/н _____ от 02.04.2015 г.

E-mail: sokolov@insafety.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемый Борис Владимирович!

Ваше обращение по вопросу о разъяснении положений нормативных документов рассмотрено специалистами института.

Мнение специалистов института изложено в приложении.

Приложение: «Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросу разъяснении отдельных положений нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности» на 2-х листах.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центр

И.Р. Хасанов

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по
вопросу разъяснения отдельных положений нормативных
правовых актов и нормативных документов по пожарной
безопасности на обращение гражданина Б.В. Соколова
(письмо исх. б/н от 02.04.2015 г.)**

1. Согласно ст. 2 Федерального закона от 22. 07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07. 2012 г. № 117-ФЗ) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара. Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека. Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа (раздел 6 СП 2.13130.2012 с изм. № 1). Требования пожарной безопасности к пристройкам, вставкам и встройкам производственных зданий изложены в разделе 6 СП 4.13130.2013.

Требования п. 5.4.17 СП 2.13130.2012 относятся к любым противопожарным перекрытиям 1-го типа, вне зависимости от их расположения в здании.

2. В случае если противопожарные стены 1-го типа пересекают наружные стены здания, требования п. 5.4.11 СП 2.13130.2012 на них не распространяются.

3. Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 3.13130.2009.

По мнению специалистов института, 6-ти этажные здания класса функциональной пожарной безопасности Ф 4.3 следует оборудовать СОУЭ 3-го типа.

При определении этажности здания (для выбора типа СОУЭ) следует руководствоваться требованиями свода правил СП 4.13130.2013.

Согласно требованиям п. 3.53 СП 4.13130.2013, этажность здания – это число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

4. Техническое решение, в соответствии с которым освещение лестничной клетки на этаже выполнено через световой проем площадью не менее $1,2 \text{ м}^2$, предусмотренный на площадке между этажами, не противоречит требованиям п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. При этом освещение двух этажей единственным световым проемом не допускается.

5. СП 5.13130.2009 регламентирует необходимость защиты автоматическими установками пожаротушения (АУП) зданий складов и складских помещений с высотой складирования грузов более 5,5 м, но не определяет нормы проектирования АУП для защиты таких объектов. При этом наличие на объекте стеллажей высотой более 5,5 м предполагает складирование грузов на высоте более 5,5 м.

Согласно ч. 2 ст. 78 Федерального закона № 123-ФЗ, для данных объектов следует разрабатывать специальные технические условия, где должны быть указаны требования к АУП с учетом пожарной опасности объекта защиты


Вместе с тем, в соответствии с положениями ст. 6 и ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ, решение об оснащении объекта АУП допускается принимать на основании результатов расчета пожарного риска для объекта.

Начальник отдела 3.4



Д.В. Ушаков.

Заместитель начальника отдела 3.2.
кандидат технических наук



А.В. Пехотиков

Начальник сектора отдела 1.2

П.А. Грущинский