

от 28.03.2014

от _____

Генерал-майору ФГБУ ВНИИПО
МЧС России

Климкину В.И.

Уважаемый Виктор Иванович!

Просим Вас оказать нормативно-техническую поддержку в части определения нашей продукции «Дизель - генераторные электростанции блочно-модульные контейнерного исполнения с топливным баком до 1 м³» объектом некапитального строительства, т.к. вышеуказанное оборудование не имеет жесткой связки с фундаментом, на который они устанавливаются.

Информация о нашей продукции прилагается:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Протокол испытания | - на 7 листах. |
| 2. Сертификат соответствия | - на 1 листе. |
| 3. Сертификат соответствия | на 1 листе. |
| 4. Сертификат соответствия | на 1 листе. |
| 5. Сертификат соответствия | - на 1 листе. |
| 6. Технические условия | - на 32 листах. |

ий



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.04.2014 № 1

На № _____ от 28.03.2014г.

Отнесение объекта защиты к объекту капитального строительства осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. При этом обращаю Ваше внимание на то, что требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам защиты, одинаковы для объектов капитального и некапитального строительства.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ГП и ПЧСП

Хасанов И.Р.