

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16 декабря 2014 года № 5884эп-12-3-02

Руководителю группы

по пожарной автоматике

ООО «Дальпитерстрой»

А.В. Шамашову

О расстановке пожарных извещателей

Ваше понимание положений свода правил СП5.13130 в части определения максимального расстояния между извещателями является корректным. Действительно, максимальное нормативное расстояние между двумя дымовыми извещателями при высоте потолков менее 3,5 м составляет 9,0 м. В соответствии с п. 13.3.10 в коридорах шириной менее 3 м данное расстояние может быть увеличено в 1,5 раза, т. е. составлять 13,5 м. При формировании от двух извещателей, включенных по логической схеме «И», сигнала управления системой противопожарной защиты расстояние между извещателями следует сократить вдвое, что составит 6,75 м.

Заместитель начальника института

С.С. Воевода

<http://ptm01.ru/?action=minimum&subpage=mchs>