

Руководителю группы
по пожарной автоматике
ООО «Дальпитерстрой»
А.В. Шамашову

Уважаемый А.В. Шамашов!

На Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и способом их прокладки, при этом время их работоспособности определяется только при испытаниях по ГОСТ Р 53316- 2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».

Заместитель начальника института-начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов