



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.11.2015 № 468-1-29-13-4

Гр. Рябову М

На № _____ б/н _____ от 28.10.2015

E-mail: 00-01@mail.ru

О разъяснении
положений Методики

По существу Вашего обращения сообщая, что изменение расчетных методов приведенных в Приложениях 2, 3 и 5 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» допускается в определенных случаях. При этом вопрос о возможности применения расчетных методов, отличных от изложенных в ГОСТ 12.1.004-91, зависит от особенностей объемно-планировочных решений объекта, целей и задач проводимых расчетов и т.д.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов