



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

18.10.2013 № 4949/ПБ-204
На № _____ б/н _____ от 20.09.2013

Главному инженеру
ООО «Современное проектирование
в строительстве»
С.В. Рябоволу

works pvs@gmail.com

По существу изложенных вопросов сообщаем:

1. Открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях помещений и коридоров, используемые для естественного проветривания при пожаре, оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами не подлежат. Одновременно сообщаем, что для открытия данных проемов должны быть предусмотрены ручные механические устройства.

2. В соответствии с п. 7.2в) СП 7.13130.2013, защиту коридоров общественных помещений встроенных или встроено-пристроенных на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированных от жилой части, следует предусматривать системами вытяжной противодымной вентиляции.

3. Коридоры без естественного проветривания, разделенные перегородками на участки длиной менее 15 м, не подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции. При разделении вышеуказанных коридоров должны использоваться перегородки 2-го типа, в соответствии с п.6.1.45 СП 4.13130.2013.

4. Требование по защите АУПТ электрощитов и электрошкафов объемом до 0,1 м³, расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, введенное изменением №1 к СП 5.13130.2009, связано с появлением автономных установок пожаротушения на основе термоактивирующегося микрокапсулированного огнетушащего вещества (пиростикеров), эффективное применение которых возможно лишь в объемах до 0,1 м³. Для электрощитов и электрошкафов большего объема, защита АУПТ положениями СП 5.13130.2009 не предусматривается.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов