



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

Директору  
ООО «ИТБ»  
И.А. Шатарову

ул. Илимская, д. 5, корп. 2  
Москва, 127576

15 АПР 2016 № 19-2-4-1441  
На № 02/04 от 05.04.2016

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы (далее – ДНПР), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

1. Размещение помещений предприятий организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.2) в здании организации торговли (Ф 3.1) требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности не противоречит и разработка специальных технических условий в этом случае не требуется.

При этом, в соответствии с разделом 5.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» выделению противопожарными преградами подлежат только помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.).

2. Размещение зоны загрузки с въездом грузовых автомобилей в здание общественного назначения разработки специальных технических условий также не требует и должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе в соответствии с разделом 5.5 СП 4.13130.2013.

Директор Департамента  
надзорной деятельности и  
профилактической работы

С.А. Кададов