



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru, <http://www.vniipo.ru>

№ _____
На № 390 от 24.11.2009г.

*Директору ООО «Девелопмент-проект»
С.Г.Галкину*

Огнестойкость стен и перегородок

350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.3

Факс (861) 279-42-43,
Тел. (861) 279-42-43

На Ваш запрос о пределе огнестойкости стен и перегородок из кирпича, сообщаю следующее.

Фактический предел огнестойкости таких ограждающих конструкций, как стены и перегородки из кирпича зависит от статической нагрузки на эти конструкции, размера поперечного сечения, вида кирпича (глиняный, силикатный, газобетонный) и других факторов.

Для определения предела огнестойкости стен и перегородок используют ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Образцы для огневых испытаний должны иметь проектные размеры. Если образцы таких размеров испытать не представляется возможным, то минимальные размеры образцов должны быть ширина и высота 3,0*3,0м.

Результаты, полученные при испытании, могут быть использованы для оценки огнестойкости расчетными методами других аналогичных (по форме, материалам, конструктивному исполнению) конструкций.

Институт может выполнить работу по оценке огнестойкости строительных конструкций на хоздоговорной основе.

С уважением,
Начальник

Н.П.Копылов

В.И.Голованов
(495) 521-81-74