



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
Некоммерческого партнерства
«Альянс Пожарной Безопасности»
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит.А, пом.5Н
г. Санкт-Петербург, 195220

17 Окт 2011 № 19-2-11-4104

На № _____ от _____

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, направленное в адрес Минрегиона России, по вопросу применения нормативных документов по пожарной безопасности, сообщает следующее.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом и нормативными документами по пожарной безопасности или выполнены требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом, и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Таким образом, при выполнении требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом и допустимых значениях пожарного риска, выполнение требований сводов правил не является обязательным.

Одновременно сообщается, что в настоящее время в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", которым устанавливается требование дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны в зданиях различных классов функциональной пожарной опасности.

Получение технических условий на подключение систем пожарной сигнализации к сетям связи нормативными документами МЧС России не регламентируется.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

С.П. Воронов

Комков В.Е.
449-98-71