



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

26 МАЯ 2015

№ 19-16-6.35

На № _____ от _____

гг. В.В. Волкову

ул. Кузнецова, д. 6, кв. 24
г. Омск, Омская обл., 644027

Рассмотрев Ваше обращение, Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, сообщает, что в соответствии с положениями части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, при выполнении требований Технического регламента и отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе сокращения нормативных расстояний между оборудованием, зданиями и сооружениями производственных предприятий, пожарная безопасность названных объектов должна подтверждаться соответствием расчетных значений пожарного риска требуемым Техническим регламентом.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

Панов А.А.
216-67-23

С.П. Воронов
620684