



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.08.2016 № 434-129-13-4 E-mail: sokolov@insafety.ru

На № _____ б/н _____ от 18.07.2016

Гр. Б.В.Соколову

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что при проведении расчета пожарного риска по Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (утверждена приказом МЧС от 30.06.2009 г № 382, с изменениями), частота возникновения пожара принимается в зависимости от функционального назначения объекта. Определение класса функциональной пожарной опасности производится на стадии проектирования, исходя из анализа характеристик для конкретного объекта.

В случае, если здание является многофункциональным, то частота возникновения пожара принимается равной 4×10^{-2} .

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш