



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

05.12.2016 № 694-1-29-13-4

На № б/н от 11.11.2016 г.

Инженеру ООО «ИТБ»  
В.В. Ницакову

E-mail: [nitsakov@insafety.ru](mailto:nitsakov@insafety.ru)

О разъяснении требований  
нормативных документов  
по пожарной безопасности

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что выход из помещения первого этажа через коридор и лестничную клетку и выход из помещения первого этажа через рекреационную площадку и лестничную клетку являются эвакуационными в соответствии с п. 1е) части 3 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко