



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.08.2016 № 489-1-29-13-5

гг. В.В. Ницакову

На № _____ от _____

E-mail: nitsakov@insafety.ru

О разъяснении требований НД

Рассмотрев вопросы, изложенные в Вашем письме (электронное обращение от 01.08.2016), сообщаю следующее.

1, 2. Холодильную камеру следует рассматривать как помещение, если ее стены являются ограждающими конструкциями здания и рассматривать как оборудование, когда стены холодильной камеры ("отдельный элемент заводской сборки") выполнены из теплоизолирующих конструкций, не являющимися ограждающими конструкциями здания.

Однако, с точки зрения безопасности, при нахождении в холодильных камерах людей необходимо предусматривать эвакуационные пути и выходы как для помещения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Устройство здания, состоящее из блок - контейнеров, используемых в качестве административно-бытовых помещений, с числом этажей более двух и числом блок-контейнеров более 10 штук противоречит требованиям п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

4. Для определения пределов огнестойкости строительных конструкций зданий, введенных в эксплуатацию, необходимо руководствоваться проектными материалами, прошедшими экспертизу.

Для подтверждения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» порядок определения пределов огнестойкости конструкций определяется в СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

Также обращаем Ваше внимание на то, что оценку принятых проектных решений на соответствие требований нормативных документов институт проводит на хоздоговорной основе.

Заместитель начальника института
по оперативно - служебной деятельности



В.В. Телеш