



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Инженеру ООО «ИТЬ»

В.В. Ницакову

E-mail: nitsakov@insafety.ru

19.08.2016 № 445-1-29-13-4

На № б/н от 22.06.2016 г.

Уважаемый Вадим Владимирович!

В ответ на Ваш запрос направляю Вам мнение специалистов института.

Приложение: в 1 экз., на 4 л., только в адрес.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИПО МЧС России по письму
гражданина В.В. Ницакова б/н от 22.06.2016 г.**

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее.

1) Рассматриваемый тамбур-шлюз, по конструктивному исполнению является составным элементом незадымляемой лестничной клетки типа НЗ. Пределы огнестойкости ограждающих строительных конструкций таких тамбур шлюзов необходимо определять в соответствии с таблицей 21 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123).

2) Требование ч. 2 ст. 80 ФЗ-123 позволяет размещать помещения категории А и Б не у наружных стен и не на верхних этажах зданий, если это допускается в соответствующих технических регламентах.

3) В соответствии с п. 3) ч. 1 ст. 4 ФЗ-123 техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой в том числе правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

В частности оценкой соответствия объектов защиты (продукции), является подтверждение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности.

4) В соответствии с п. 8.3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа Н1 должны соответствовать типовым решениям, приведенным в приложении «Г». Представленные в приложении «Г» СП 7.13130.2013 требования не противоречат, а заменяют положения п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», подлежащие к исключению из состава нормативного документа в ходе его корректировки. В приложении «Г» СП 7.13130.2013 представлены схематические решения по устройству незадымляемых переходов через воздушную зону лестничных клеток типа Н1, а не объемно-планировочные решения данных лестничных клеток. При устройстве наружных воздушных переходов при незадымляемых лестничных клетках типа Н1 необходимо руководствоваться положениями вышеуказанного приложения, в котором приведены характерные геометрические размеры, в результате соблюдения которых будет обеспечиваться незадымляемость воздушных переходов рассматриваемых лестничных клеток. Под входящим углом фасада здания подразумевается угол, образованный примыканием одной плоскости наружной стены фасада здания к другой плоскости наружной стены фасада здания (угол α приложения «Г» СП 7.13130.2013). Под фасадом здания (при входящем угле менее 135°) подразумевается выступающая плоскость, образованная строительной конструкцией длиной более 3,0 метра (размер f приложения «Г» СП 7.13130.2013). При этом, при входящем угле равном или более 135° , не нормируется ряд значений (размеры d , d_1 , d_2 , f приложения «Г» СП 7.13130.2013).

5) Пределы огнестойкости конструкций перекрытий и покрытий с подвесными потолками устанавливаются по ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Применение огнезащитных подвесных потолков определяется проектными решениями, принятыми для конкретного объекта строительства.

6) С учетом положений п. 5.2.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и таблицы 24 ФЗ-123 противопожарные занавесы, шторы, экраны могут применяться как в качестве противопожарных преград, так и в качестве заполнения проемов в противопожарных преградах.

7) Согласно ч. 10 ст. 87 ФЗ-123 пределы огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. На данный момент такими нормативными документами являются: ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 и ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность», на положениях которых должны быть основаны расчетные методики определения пределов огнестойкости. При этом, за основу расчета принимаются установленные нормативными документами условия воздействия на конструкцию, схемы опирания и нагружения, предельные состояния и т.д.

8) В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами превышает допустимое значение площади этажа в пределах пожарного отсека, необходимо предусматривать деление этих зданий на пожарные отсеки противопожарными стенами 1 типа.

При устройстве противопожарных стен 1 типа необходимо выполнять все требования нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе п. 5.4.8 СП 2.13130.2012.

9) Границы земель городских и сельских поселений, а также лесного фонда регулируются земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. Нормативными документами по пожарной безопасности, в частности п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», регламентируются минимальные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) с точки зрения обеспечения нераспространения пожара между зданиями, сооружениями и лесным массивом. Однако в настоящее время, понятия «граница застройки» и «граница лесных насаждений» вышеуказанными законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами не определены.

По мнению специалистов института, упомянутые противопожарные расстояния должны соблюдаться между наружными стенами (или другими конструкциями) зданий, сооружений и других объектов защиты на землях

городских, сельских поселений и границей лесных насаждений, включающих в себя деревья и кустарники, способные распространять пожар.

10) Положения п. 7.3 г) СП 7.13130.2013 не распространяются на помещения сообщающиеся через дверные проемы с другим помещением, из которого предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре.

11) В соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

Таким образом, на перепаде высот менее 45 см допускается предусматривать ступени или пандусы согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.

При этом, СП 1.13130.2009 не регламентирует минимальную высоту ступеней.

12) Определение термина «ограждающие конструкции» содержится в ГОСТ 30247.1-94.

В п. 5.4.4 СП 2.13130.2012 под термином «специально оговоренный случай» подразумевается, что к заполнениям проемов в ограждающих конструкциях зданий могут дополнительно применяться требования по огнестойкости для обеспечения защиты или в виде компенсирующих мероприятий при написании специальных технических условий на здание.

Институт готов на договорной основе рассмотреть конкретные проектные решения на соответствие требованиям пожарной безопасности с выдачей соответствующих заключений.

13) Пункты 7.1.19 и 8.1.18 СП 1.13130.2009 регламентируют расстояние между наружными пожарными лестницами по периметру зданий и при необходимости их наличия действуют совместно с п. 7.2 СП 4.13130.2013.

14) Предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, если они являются частью противопожарной преграды 1-го типа, должен соответствовать REI 150, согласно таблице 23 приложения к ФЗ-123, а тип заполнения проемов принимается по таблице 24 приложения к указанному закону.

15), 16) При устройстве шлагбаума, вместо ворот, требуемых согласно п. 6.1.20 СП 4.13130.2013, необходимо, чтобы организация проезда на территорию производственного или складского предприятия позволяла осуществлять беспрепятственный въезд применяемых автомобилей (включая мобильные средства пожаротушения (ст. 44 ФЗ-123)), т.е. необходимо выполнение п. 6.1.20 СП 4.13130.2013 в части ширины проезда.

Начальник отдела 3.5

Заместитель начальника отдела 3.2



А.Ю. Лагозин

Б.Б. Колчев

Начальник сектора отдела 3.2



В.В. Павлов

Начальник сектора отдела 3.2



В.В. Ушанов

Начальник сектора отдела 3.4



А.А. Абашкин

Начальник сектора отдела 3.4




А.С. Барановский

Ведущий научный сотрудник отдела 3.2



А.В. Гомозов

Ведущий научный сотрудник отдела 3.5



В.А. Зуйков

Ведущий научный сотрудник отдела 3.4



С.А. Зув

Старший научный сотрудник отдела 3.2



П.А. Вислогузов

Научный сотрудник отдела 3.5



Д.В. Долгих

Инженер отдела 3.4



А.В. Кузнецов