

ОТ: ПТО МГО ВДПО

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 6889059

Апр. 15 2008 10:43 СТР1

FROM

PHONE NO. :

mag. 13 2008 11:18AM P01



МЧС России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Почтовый: 346417 "Наука". Телефон: (495) 521-23-33. Телефакс: 529-82-52
E-mail: vniipo@yandex.ru
<http://www.vniipo.ru>

13.03.08 № 43/4.2/368 Главному инженеру ВДПО
По № 100/02 от 05.02.2008 г. (Московское городское
П.В. Трофимову

№ :

г. Москва, Факс: 688-89-76

г Управление системами дымоудаления 7

Система дымоудаления и автостоянок, в том числе подземных, должна обеспечивать возможность реализации безопасной эвакуации людей при возникновении пожара. Формирование сигнала на включение системы дымоудаления, а также системы опопонения, может быть произведено любыми техническими средствами пожарной автоматики. Время реакции систем пожарной автоматики плюс расчетное время эвакуации не должно превышать значения времени наступления опасных факторов пожара.

Учитывая специфику защищаемого объекта, а именно возможное возникновение задымления в результате работы двигателей автомобилей в месте их стоянки, считаем допустимым применение средств обнаружения загорания в помещениях хранения автомобилей, реагирующих на температуру окружающей среды (тепловые пожарные извещатели или спринклерные установки пожаротушения) при условии обеспечения необходимого времени обнаружения.

Защита иных помещений автостоянок (электрощитовые, венткамеры и т.д.) должно быть осуществлено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*).

Начальник

Н.И. Копылов

Здор
529 81 68

ПТО МГО ВДПО

13 03 2008



ручей

PHONE NO. :

Jul. 17 2006 11:47AM P01

МЧС России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, 1. Вильямки, Московская область.
Телетайп: 346417 "Наука". Телефон: (495) 521-23-33. Телетайп: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru
<http://www.vniipo.ru>

Председателю совета директоров
группы компаний "Текст"
Л. Т. Танклевскому

от 10.07.2006 г.

Факс: (812) 600-69-11

О применении спринклерных систем
для формирования сигналов управления

Уважаемый Леонид Тимофеевич!

В ответ на ваш запрос сообщаем, что запуск систем противодымной защиты и систем оповещения людей о пожаре, предпочтительнее осуществлять от дымовых извещателей в соответствии с п. 13.5 НПБ 88-2001* и п. 7.3.3. СНиП 31-01-2003.

Одновременно с этим, считаем возможным использовать спринклерные установки пожаротушения для формирования команд управления на включение систем дымоудаления и оповещения людей о пожаре, при условии обеспечения требуемого времени инерционности запуска вышеуказанных систем с момента начала пожара и обеспечения требуемого уровня безопасности людей при возникновении пожара (обеспечить безопасную эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара, учитывая особенности объекта), определяемого в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования."

Начальник



Н.Н. Копылов

Землемер
524-81-70
Белосел
521-43-94