



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

через колл с

Директору
Центра обеспечения
пожарно-спасательной и научной
деятельности

П.В. Трофимову

Гамсоновский переулок, 2,
г. Москва, 127994

На №

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), рассмотрено.

В соответствии с положениями статьи 78 Технического регламента для объектов защиты, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, в том числе с многосветными пространствами, в объеме которых расположены эскалаторы, разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе учитывающие особенности эвакуации людей.

Положениями части 14 статьи 89 Технического регламента ограничивается эвакуация людей исключительно по эскалаторам и через помещения, в которых расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной.

Учитывая изложенное, при проектировании объектов защиты, эвакуация людей в которых осуществляется через помещения с многосветными пространствами и эскалаторами, должны разрабатываться специальные технические условия, предусматривающие, в том числе объемно-планировочные и конструктивные решения, направленные на ограничение распространения опасных факторов пожара по указанным путям эвакуации или проведение расчетных обоснований, подтверждающих обеспечение на объекте нормативных значений пожарного риска.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.Н. Гилетич
А.Н. Гилетич
ООО «Центр ОПСН»

от

м.в. 20/11 360023