



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52
E-mail: vnipo@mail.ru, <http://www.vnipo.ru>

На № МГЭ-33/764 от 01.06.2009

Руководителю ГАУ г. Москвы
«МОСГОСЭКСПЕРТИЗА»
Е.Л. Антиповой

факс: (495) 250-57-74

По вопросу разъяснения требований
Сводов Правил

По **мнению** специалистов института, по существу изложенных Вами вопросов сообщаем:

1. Статья 90 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» носит **общий** характер и предполагает, что пожарные подразделения должны работать с **внутренним** противопожарным водопроводом (ВПВ).

2. В статье 43 «Классификация и область применения первичных средств пожаротушения» **отражено**, что ВПВ является первичным средством пожаротушения.

3. Статья 60 «Первичные средства **пожаротушения** в зданиях, сооружениях и строениях» регламентирует необходимость **устройства** и размещения первичных средств пожаротушения (в том числе ВПВ) в зависимости от вида горючего, объемно-планировочных решений и т.д.

4. Для определения расхода воды на наружное пожаротушение проектируемых и реконструируемых объектов в г. Москве следует пользоваться таблицами, приведенными в СП 8.13130.2009. в соответствии с **назначением** зданий.

5. Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» разработан в поддержку Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел 7 «Противодымная вентиляция» СП 7.13130.2 разъясняет и уточняет, в частности, требования статьи 85 п.4 и статьи 90 п.1 Федерального закона № 123-ФЗ.

6. В обязательном приложении А, СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», установлен перечень зданий, сооружений и помещений подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения (далее по тексту - АУПТ) и автоматической пожарной сигнализацией (далее по тексту - АПС).

7. С учетом изложенного в п.1 и в п.2 настоящего письма, в зданиях, сооружениях и помещениях защищаемых АУПТ, автоматический режим управления исполнительными элементами противодымной вентиляции осуществляется от систем АУПТ и АПС.

8. В зданиях, помещениях, сооружениях, где установка АУПТ не требуется, автоматический режим управления исполнительными элементами противодымной вентиляции осуществляется от систем АПС.

9. Вместе с тем следует заметить, что в соответствии с п.4.4 СП 5.13130.2009 допускается не предусматривать системы АПС, при защите помещений системами АУПТ с учетом технико-экономического обоснования и обязательного приложения Л, данного СП. Следовательно, срабатывание систем при точечно-вытяжной противодымной вентиляции в автоматическом режиме осуществляется от систем АУПТ.

Начальник



Н.П. Копылов

Вислужова 1 (А.
524-8134