

ООО «Центр ОПСН»



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

адрес: ВНИИПО, 12, г. Балашиха,

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

от « 20 » 10 20 2.

Директору ООО «Центр ОПСН»

П.В. Трофимову

Гамсоновский пер., д. 2,
г. Москва, 115191

На № 954/10-11 от 93.10.2011 г.

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем:

1. При определении расхода воздуха, подлежащего подаче в помещение с целью компенсации удаляемых системой вытяжной противодымной вентиляции продуктов горения, необходимо учитывать инфильтрацию воздуха через неплотности (щели) дверных проемов смежных помещений и объемов, в т.ч. защищаемых системами приточной противодымной вентиляции. Принимать во внимание открытое положение дверных проемов тамбур-шлюзов и лестничных клеток не целесообразно, т.к. указанные двери оснащаются устройствами самозакрывания. Учитывать открытое положение дверных проемов шахт лифтов требуется только на основном посадочном этаже, т.к. на этом этаже указанные двери открыты. Справочные значения воздухопроницаемости дверей различных типов представлены в приложении к письму.

Обращаем внимание, что для компенсации могут применяться не только упомянутые Вами системы с механическим побуждением тяги, но и с естественным.

2. В случае обеспечения перепада давления на закрытых дверях путей эвакуации (в т.ч. выходов с этажей) ниже или равным нормативному значению (150 Па), допускается принимать больший по отношению к установленному СП 7.13130.2009 дисбаланс.

Приложение: на 1 л., в 1 экз., только в адрес.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Б.Б. Колчов
(495) 521-8447

Приложение к письму
исх. № от « » 2011 г.

Справочные значения **воздухопроницания** дверей различных типов

Величины характеристик удельных сопротивлений **воздухопроницанию** должны определяться в соответствии с техническими данными изделий (конструкций дверей, предусмотренных проектной документацией).

Для расчетов меньшей точности могут быть приняты значения:

- Обычные двери (в т.ч. противопожарные) $4,42 \times 10^3 \text{ м}^3/\text{кг}$ при $t=20^\circ\text{C}$;
- Двери шахт лифтов $2,17 \times 10^3 \text{ м}^3/\text{кг}$ при $t=20^\circ\text{C}$;
- Двери противопожарные в **дымогазонепроницаемом** исполнении $1,96 \times 10^5 \text{ м}^3/\text{кг}$ при $t=20^\circ\text{C}$.

Зам. начальника отдела 3.2

Б.Б. Колчев