

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

02.09.2011

№ 13-2-4715

Главе управы Алтуфьевского района города
Москвы

На № 1/620 от 10.08.2011

Киржакову С.Л.

Разъяснение требований нормативных
документов по пожарной безопасности

127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 56а

На Ваш запрос разъясняю следующее.

В настоящее время подготовлена и находится на утверждении в МЧС России новая редакция СП 4.13130.2009, в соответствии с которой помещения жилой части в жилых домах Ф 1.3 следует отделять от других частей здания противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Таким образом, до введения в действие указанной новой редакции, следует руководствоваться соответствующими положениями СП 2.13130.2009.

Для разработки рекомендаций по выполнению огнезащиты перекрытия в указанном в Вашем письме здании необходим анализ проектно-технической документации и обследование объекта. Подобные работы институт проводит на договорной основе.

Заместитель начальника



И.Р. Хасанов

С.В. Зотов
521-23-0

АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА

22 СЕН 2011