



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33 Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

25.02.2010 № 13.403/941
На № 60НТК-065 от 19.02.2010 г.

Вице-президенту по науке
НПО «Пульс»
Е.А. Мешалкину
ул. Русаковская, д. 28. г. Москва 107014, ,
стр. 1а.

О разъяснении применения методик по
определению расчетных величин
пожарного риска

Уважаемый Евгений Александрович!

В ответ на Ваше письмо «О разъяснении применения методики по определению расчетных величин пожарного риска, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382» для объекта «Спортивно-оздоровительный, гостинично-деловой, международный конгресс-центр» по адресу: Москва, САО, Ленинградский проспект, вл. 31, сообщаю, что специалисты института не могут комментировать замечания специалистов Управления пожарной безопасности Московской государственной экспертизы. Вместе с тем:

1. Правильность применения положений Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (далее - Методика) и требований СП 3.13130.2009, не представляется возможным оценить ввиду отсутствия в представленных материалах самого расчета. Однако, в случае необходимости поэтапной эвакуации людей из здания и оборудования здания СОУЭ 3-5 типов рекомендуется делить здание поэтапно по зонам оповещения. При этом количество этажей, подлежащих одновременной эвакуации, определяется расчетом исходя из выполнения условия по ограничению продолжительности существования скопления людей на путях эвакуации. Как правило, при проведении в здании поэтапной эвакуации, в первую очередь следует эвакуировать людей с этажа пожара, одного или нескольких вышележащих этажей, а также, нижележащего этажа, далее - для всего здания.

2. Значение времени начала эвакуации для каждого помещения здания следует определять в соответствии с табл. П5.1 Методики по классу функциональной пожарной опасности каждого помещения в отдельности

3. В соответствии с п. 17 Методики сценарии развития пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей, выбираются экспертно и характеризуются видом горючего вещества или материала и направлением возможного распространения пламени. При выборе сценария развития пожара следует ориентироваться прежде всего на наличие легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, быстрое и интенсивное горение которых не может быть ликвидировано силами находящихся в помещении людей. К таким веществам и материалам относятся: легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, разрыхленные волокнистые материалы

(хлопок, лен, угары и т.д.), развешенные ткани (например, занавесы в театрах или кинотеатрах), декорации в зрелищных предприятиях, бумага, древесная стружка, некоторые виды полимерных материалов (например, мягкий пенополиуретан, оргстекло) и т.д.

С уважением,
заместитель начальника



И.Р. Хасанов

Губина
524-81-63

ФЕВ. 2010 11:49 СТР2

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: