

А



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА „ЗНАК ПОЧЕТА“ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-21-31. Факс: (495) 529 82-52.

E-mail: ic@vniipo.ru <http://www.vniipo.ru>

С.

На № 01-53-10 от 03.02.2010 г.

ООО «Эра Проект»

Генеральному директору

А.В. Симакову

Тел.: 8(499)742-52-15

Факс: 8(499)746-53-07

На Ваш запрос институт сообщает следующее.

1 Требование п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 носит рекомендательный характер. Условия, при которых допускается использование в качестве пожарного поста помещения площадью менее 15 м² не регламентированы.

2 Но противопожарных системах с сухотрубами, расположенными в неотапливаемой надземной высотной, запорную арматуру возможно располагать в неотапливаемых помещениях при условии:

- проектирования сухотрубов с ручными задвижками, имеющими графитную смазку;
- отсутствию в системе в нерабочем состоянии воды;
- полного опорожнения системы после подачи о нее воды.

С уважением,
Начальник

Н.П. Копылов