



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiro@mail.ru; <http://www.vniiro.ru>

15.03.2011 № 13405-10049
на № 79 от 1.03.2011

Генеральному директору
ООО «АМАЛКО»
Молчановой С.В.

Б.Сухаревская площадь, д.9, этаж 3,
г.Москва, 129090
тел. (495) 933 6655
факс. (495) 933 6655

Уважаемая Светлана Викторовна!

В ответ на Ваш запрос №79 от 1.03.2011 сообщая, что в ч.9 ст.89 закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» содержится требование об обеспечении частей здания различной функциональной пожарной опасности самостоятельными (но не обособленными) эвакуационными выходами. То есть, каждая часть здания определенной функциональной пожарной опасности, отделенная от других частей здания противопожарными преградами, должна иметь свои выходы, соответствующие ч.3 ст.89 закона №123-ФЗ. При этом для любого помещения, соседнее помещение, указанное в п.3 ч.3 ст. 89 закона №123-ФЗ не должно относиться к помещению другой функциональной пожарной опасности. При выполнении данных условий выходы из каждой части здания будут являться самостоятельными. При этом, организация эвакуации людей по общим путям эвакуации (лестничным клеткам) не запрещается законом №123-ФЗ. Вместе с тем, если на объект, состоящий из частей различной функциональной пожарной опасности отсутствуют нормы проектирования, в соответствии со ст.78 №123-ФЗ должны быть разработаны Специальные технические условия на проектирование системы противопожарной защиты, в которые должно быть включено требование об обязательном выполнении расчета пожарного риска для частей здания, имеющих различную функциональную пожарную опасность.

С уважением,
начальник

В.И. Климкин

А.В. Карпов
тел. 524-81-35