



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52; 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Генеральному директору
ЗАО «Москапзащита»

И.Н. Калинин

ул. 3-я Мытищинская, дом 16, корп. 60,
офис 400, Москва, 129626

на № 207 от 16.07.2010

О разъяснении требований пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее.

1. В соответствии с требованиями ч. 4 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

В целях детализации требований главы 16, в том числе статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» был разработан свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Указанный свод правил является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования по ограничению распространения пожара на объектах защиты, в части, касающейся объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, а также требований по противопожарным расстояниям между ними.

Согласно требованиям п.4.6 СП 4.13130.2009 допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО на 50 % при оборудовании более 40 % помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Вход. № 324
08.08.2010г

Учитывая, что данный пункт свода правил приведен в разделе «Общие требования пожарной безопасности», его требования распространяются, в том числе, на установление минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО до производственных и складских зданий и сооружений (класса Ф5).

2. По мнению специалистов института, здания и сооружения трансформаторных относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1 (производственные здания).

При определении противопожарных расстояний от зданий трансформаторных до зданий и сооружений общественного назначения следует руководствоваться ч. 11 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник



Н.П. Копылов