



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46

Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

01 MAR 2010

№ 19-2-4-

На №

от

О рассмотрении обращения

413 ст. 69

Розр'
Торжес

Генеральному директору
ГУП МЦПБ

В.Н. Евстигнееву

ул. Пречистенка, дом 22/2,
г. Москва, 119034

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) рассмотрено и сообщается следующее.

В соответствии с частью 13 статьи 69 Технического регламента для объектов защиты различных классов функциональной пожарной опасности I-III степени огнестойкости противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 не нормируются.

Данное положение не распространяется на здания детских дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1).

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.А. Макаревич