



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телегайн: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

03 ИЮН 2011 № 19-2-2-2/13

На №

О рассмотрении обращения

2.4ч 11 ст 69 ФЗ
Генеральному директору
ЗАО «УКС-Восток»
В.Б. Обручеву

1-й Рощинский пр-д., д. 2, стр. 2
Москва, 115419

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев обращение по вопросу подтверждения принятых в специальных технических условиях в части обеспечения пожарной безопасности при проектировании жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, район Хамовники, 1-й Зачатьевский пер., вл. № 8/9, стр. №8, №9 (далее - СТУ) решений по противопожарной защите, сообщает, что возможность устройства лифта, обслуживающего подземные и надземные этажи здания была согласована Департаментом при условии выполнения дополнительных требований, изложенных в СТУ.

Одновременно сообщается, что, учитывая проектирование объекта защиты и отдельно-стоящей трансформаторной подстанции не ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже СО, а также защиту более 40 % помещений обоих зданий автоматическими установками пожаротушения, размещение названных строений на расстоянии 4,5 м друг от друга не противоречит требованиям частей 4 и 11 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
директор Департамента
надзорной деятельности

Ю.И. Дешевых

010001