



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru,
<http://www.vniipo.ru>

Главному инженеру
ГУП МНИИТЭП

г-ну Е.Е. Никитину

Столешников пер, д. 13/15,
г. Москва, 107031

факс: (495) 623-6138

из № 1604 от 11.08.2009 г

Сообщаем Вам, что в соответствии с приложением А.3 ГОСТ Р 52382-2005, доставка пожарных подразделений лифтами для пожарных осуществляется на смежный нижерасположенный этаж от очага пожара. К очагу пожара пожарные подразделения поднимаются по лестничным клеткам здания. В связи с вышеизложенным, не считаем целесообразным предусматривать остановку указанных лифтов на последних технических этажах зданий, с учетом обеспеченности доступа пожарных подразделений на указанные этажи по лестничным клеткам здания.

Начальник

Н.П. Копылов

Копия
524-8162

