

mlg



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, л. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телетайп: 346417 "Наука". Телефон: (495) 521-23-33. Телефакс: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru, <http://www.vniipo.ru>

на № 1750 от 02.09.2009 г. Главному инженеру I "УН «МНИИТЭИ ф»
Е.Е. Никитину
факс (495) 623-61-38

На Ваш запрос сообщаем, что положения п. 5.2.4.3 СП 4.13130.2009 предусматривают отделение противопожарными преградами, встраиваемые в жилые дома, части зданий и группы помещений другой функциональной пожарной опасности (напр. рестораны, магазины, кинотеатры и т.п.). Встроенные же в жилые здания помещения общественного назначения, интегрированные в жилую инфраструктуру а также, предназначенные для осуществления в них деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего жилого района (небольшие залы для собрания жильцов, административные кабинеты паспортистов, служащих ЖЭК, ТСЖ, и т.п.) следует отделять в соответствии с п. 6.5.6 СП 2.13130.2009.

По поводу указанных Вами замечаний, сообщаем, что в настоящее время в институте проводится работа по сбору и анализу замечаний к нормативным документам по пожарной безопасности (Технический регламент, СП, национальные стандарты) по результатам которых их содержание будет скорректировано в последующих редакциях.

16

20

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Зуев
524-8253

ПОСТУПИЛО Б. КАРТОН

Исп. Рабин

29 СЕН. 2009 15:46 СТР 1

19212361 ТЕР:5212361 МЧС РОССИИ ВНИИПО ПИИИИЯ Е. И. И. И.