



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.12.2020 № ИГ-МТ-2136-13-4 Гр. Гладких Н.Н.

На № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от 19.09.2020

E-mail: [n.glad@outlook.com](mailto:n.glad@outlook.com)

О разъяснении требований  
пожарной безопасности

По существу обращения сообщаю, что, по мнению специалистов института, при выполнении требований пункта 7.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением №1) комбинация эвакуационной лестницы 3-го типа с пожарной лестницей П1 допустима в случае, если лестница 3-го типа предусматривается только для обеспечения деятельности пожарных подразделений и высота участка лестницы П1 не превышает 20 м.

Начальник института

Д.М. Гордиенко