



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

16.12.2020 № ИГ-117-2222-13-4

На № б/н от 06.11.2020

Гр. Гладких Н.Н.


О разъяснении требований  
нормативных документов

e-mail: [n.glad@outlook.com](mailto:n.glad@outlook.com)

В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в соответствии с п. 3.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением №1) антресоль - это доступная площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40% площади помещения, в котором она находится. При этом, согласно приложению Б СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001», на антресоли могут размещаться как инженерное оборудование, так и производственные и административно-бытовые помещения. Технологическая площадка (п. 3.29 СП 4.13130.2013) – это одноярусное сооружение (многоярусное – этажерка) предназначена только для установки, обслуживания или ремонта оборудования.

В зависимости от вида исполнения указанных площадок (площадка, этажерка или антресоль) дифференцируются и требования нормативных документов по пожарной и строительной безопасности. Площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа, также учитываются при определении этажности здания.

Начальник института

  
Д.М. Гордиенко