



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vnipo@mail.ru; <http://www.vnipo.ru>

Гр. Гладких Н.Н.

e-mail: n.glad@outlook.com

16.12.2020 № ИГ-117-2223-11-5

на № _____ от 18.11.2020

Институтом рассмотрено Ваше обращение по разъяснению положений СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 8.13130.2020).

По мнению специалистов института, для здания II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 допустимо принять расход воды на наружное пожаротушение по табл. 3 СП 8.13130.2020, как для здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 с нормой расхода по строке, исходя из категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности.

Начальник института

Д.М. Гордиенко