



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

22 МАР 2017

№

19-2-4-1131

На № _____ от _____

Директору
ООО «ИТБ»

И.А. Шатарову

г. Москва, ул. Илимская, 5, к. 2
127576

О направлении разъяснений

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

При определении расчетных величин пожарного риска только для здания (пожарного отсека) административного назначения на территории производственного объекта, допускается использовать Методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом МЧС России от 30.06.2009 г № 382.

При определении расчетных величин пожарного риска для производственного объекта в целом, в состав которого входит административное здание, следует применять Методику определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденную приказом МЧС России от 10.07.2009 г № 404.

Директор Департамента
надзорной деятельности
и профилактической работы

С.А. Кададов