



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

01/10/2010 № 12-4-02-5485пр
На № исх. 185 от 21.09.2010 г.

**Об установке точечных пожарных
извещателей на подвесном потолке**

Требования по установке точечных пожарных извещателей (далее - ПИ) изложены в п. 13.3.4 СП 5.13130.2009. В вашем случае подвесной потолок выполняет функцию перекрытия, и установка ПИ должна производиться на ребрах жесткости, которые являются несущими конструкциями подвесного потолка.

Начальник

Н.П. Копылов