



<Письмо> МЧС России от 25.09.2014 N 4346-13-2-02
<О разъяснении пункта 5.4.16 СП 2.13130.2012>

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

ПИСЬМО
от 25 сентября 2014 г. N 4346-13-2-02

В порядке ответа на вопрос, изложенный в письме, сообщаем следующее.

Под частью здания в п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 понимается выступающая доля целого здания.

Понятия "часть подвала", "часть здания" и др. используются в практике противопожарного нормирования около 30 лет - см. п. п. 2.3, 3.11 СНиП 2.01.02-89* "Противопожарные нормы".

При этом термин "часть" имеет общий смысл и не предполагает дополнительных противопожарных требований.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра
И.Р.ХАСАНОВ
