



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ул. А.Лукиянова, д. 4, корп. 8, Москва, 105066
Телефон: (499) 263-97-75, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Генеральному директору
ООО «Архитектура и Технология»
Пономаренко А.М.


ул. Электrozаводская, вл. 24,
г. Москва, 107023

16 ИЮН 2011

№ 08-00-11/1941

На № 132 от 01.04.2011 г.

По вопросу критериев и терминологии в
отношении холодильных (морозильных)



Управление общепромышленного надзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело
обращение от 01.04.2011 № 132, и разъясняет.

Холодильные (морозильные) камеры как технологическое оборудование
могут рассматриваться в случаях, если в них обеспечивается охлаждение или
замораживание сырья в технологической цепи приготовления продукции, а
также в случаях хранения охлажденных и замороженных товаров, поскольку в
данных случаях требуется оснащение камер устройствами охлаждения воздуха
и эксплуатация камер требует использования установок производства
искусственного холода.

Выбор технологии и оборудования охлаждающих процессов зависит от
расчетной производительности предприятий и определяется (обосновывается) в
проектной документации.

Холодильные камеры по взрывопожарной и пожарной опасности могут
быть отнесены к помещениям категории Д «Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной

опасности» (НПБ 105-03), что также должно быть указано (и подтверждено расчетами) в проектах.

Вместе с тем, в случаях, если в холодильной камере, оснащенной воздухоохлаждающими устройствами, предусмотрено хранение продукции, не требующей охлаждения и хранения при низких температурах воздуха, категория помещения устанавливается в соответствии с требованиями НПБ 105-03, в соответствии с физико-химическими свойствами хранимых веществ.

При проектировании (а затем строительстве и эксплуатации) объектов холодильных предприятий следует руководствоваться Правилами безопасности аммиачных холодильных установок (ПБ 09-595-03), Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03), а также иными нормативными и нормативными техническими документами, в части, касающейся затронутых вопросов.

И.о. начальника Управления
общепромышленного надзора

Г.М. Селезнев