

**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiro@mail.ru; <http://www.vniiro.ru>

13.03.2015 № 1115 ф-13.4-4 Первому заместителю
генерального директора
ЗАО «ГЭВТС»
И.И. Турчиняку

На № 55/15 от 04.02.2015

факс: (3452) 33-33-35

На Ваш запрос сообщаю, что по мнению специалистов института в соответствии с п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 оборудовать непосредственно холодильные камеры автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации не требуется.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов

А.Н. Полетая
тел. (495) 5219306

