



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.12.2018

№ 2396-1-29-13-5

Гр. Петрову И.С.

На № _____ от _____

E-mail: geniy_00@inbox.ru

По поручению руководства МЧС России на Ваше обращение от 22.11.2018 № 33978875 сообщая следующее.

В соответствии с п. 3.5 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" антресоль: площадка в пределах этажа здания, на которой расположены помещения различного назначения или инженерное и технологическое оборудование.

Определение понятия "мезонин", как и требования к ним, в настоящее время в нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности отсутствуют. Под мезонином в складском здании, как правило, понимают специальное оборудование (многоуровневая система), состоящее из стеллажей и площадок между ними на различных уровнях для передвижения людей. При этом указанные площадки между собой соединяются открытыми лестницами.

Начальник института

Д.М. Гордиенко