



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

11.12.2013 № 272-1-27-13-4

На № 566870 от 12.11.2013.

О применении нормативных
документов

Гражданину
Сингелейцеву М.В.

Ново-Садовая ул., д. 359, кв. 50
г. Самара, 443125
e-mail: adrikhal@mail.ru

В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее:

1. В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ) стоянки автомобилей без технического обслуживания и ремонта (в том числе гаражи) относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 5.2;
2. При проектировании противопожарных разрывов следует руководствоваться требованиями п 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
3. Разработка специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности жилого дома с встроенной двухэтажной подземной автостоянкой не требуются, поскольку для данного объекта имеются нормативные требования пожарной безопасности.

Заместитель начальника – начальник
научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов