



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.04.2023 № ИГ-117-767-13-2

На № _____ б/н _____ от 13.03.2023

О разъяснении требований
нормативных документов

Гр. Кетлеру М.В.



По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что в соответствии с положениями п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. В соответствии с п. 7.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается. При этом вытяжной противодымной вентиляцией оснащаются помещения, сообщающиеся через дверные проемы с помещением (объемом), оборудованным противодымной приточной вентиляцией.

На основании вышеизложенного, необходимо предусмотреть вытяжную противодымную вентиляцию в коридоре, сообщаемом с лифтовым холлом.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин

Кирдай Тимофей Андреевич
8(495) 524-81-34



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE8B97516F207E77CDA8D3C59C6B00E0
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024