



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.10.2016 № 571-1.29-12-1

На № б/н от 20.09.2016 г.

Число пожарных стволов и их расход для зданий, разделенных на части перекрытиями, на первом этаже которых могут размещаться офисные помещения, должен приниматься из следующих соображений:

- для зданий, разделенных перекрытиями на пожарные отсеки с $REI \geq 150$ мин, – для каждого отсека рассматривать как для отдельного здания;
- для зданий, разделенных перекрытиями на пожарные отсеки с $REI < 150$ мин, – по общему объему здания.

С уважением,
Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш