

425 641-22 81
Жуковскому

11.05.10

О незадымляемости переходов
через наружную воздушную зону

Начальнику ФГУ ВНИИПО
МЧС России

Копылову Н.П.

Уважаемый Николай Петрович!

В жилых крупнопанельных прямоугольных в плане зданиях секционного типа высотой свыше 28 м, строящихся по разработанным МНИИТЭП типовым проектам, входы в лестничные клетки типа Н1 устроены через наружную воздушную зону по открытым переходам.

Открытый переход запроектирован по открытой во внешнее пространство и огражденной с трех сторон лоджии, расположенной по длинной стороне фасада, чем обеспечивается требование по его незадымляемости.

Вместе с тем органы госэкспертизы рассматривают переход по открытой во внешнее пространство лоджии, как переход во внутреннем углу здания, требуя при этом ограничения глубины лоджии до 1,2м, ссылаясь на п. 4.4.9 СП 1.13130-2009.

Прошу Вас сообщить, распространяются ли требования п.4.4.9 СП 1.13130-2009 на переходы по лоджиям (в части глубины) в прямоугольных в плане зданиях, не имеющих внутренних углов.

Приложение: по тексту на 2-х листах

С уважением,

Главный инженер

Е.Е.Никитин