



Государственное автономное учреждение
Краснодарского края
УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

(ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»)
Северная ул., 324, литер К, г. Краснодар, 350000
Тел.: (861) 262-62-21, факс: (861) 262-32-69
expert@mail.kuban.ru
ОКПО 31357150 ОКВЭД 74.20.11
ИНН 2308009183 КПП 230801001 ОГРН 1022301214418

30.12.2013 № 01/515

на № _____ от _____

Главному государственному
инспектору
Российской Федерации
по пожарному надзору
Б. А. Борзову
г. Москва, Театральный проезд д.3
тел./факс (495) 623-48-59

Уважаемый Борис Анатольевич!

Принимая во внимание требование п. 1 ст. 76 123-ФЗ от 22.07.2008 в части условия времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, прошу Вас разъяснить распространяется ли данное требование на существующие (эксплуатируемые) объекты защиты, на которых предусматривается проведение капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения, или же в соответствии с требованиями, изложенными в п.4 ст. 4 123-ФЗ от 22.07.2008 (в ред. 117-ФЗ от 10.07.2012) требования вышеуказанного Федерального закона применимы к объекту защиты только в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению, без учета требований, изложенных в ст. 76 123-ФЗ от 22.07.2008.

Кроме того, распространяются ли требования п. 1 ст. 76 123-ФЗ от 22.07.2008 на реконструируемые трансформаторные подстанции, размещаемые за пределами населенных пунктов и более чем 20 минутной доступности пожарных подразделений.

С уважением,
руководитель

В. А. Татаринов

Тарарин А.Н.

Андрианова С. В.

Богославцев А.С.

(861) 262-62-21



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Руководителю ГАУ КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза»
В.А. Татаринovu

Северная ул., 324, литер К,
г. Краснодар, 350000

27 ЯНВ 2014 № 19-2-12-259
На № 01/515 от 20.12.2013

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности рассмотрено Ваше обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012) (далее – Технический регламент) рассмотрено и сообщается следующее.

Технический регламент не определяет время прибытия пожарных подразделений, а устанавливает требование к их размещению при подготовке документов территориального планирования на территориях поселений и городских округов.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» при осуществлении территориального планирования необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность объектов защиты, на территориях федерального, территориального, местного значения, в частности, размещение пожарных депо с учетом времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в соответствии с нормативными значениями.

Требования п. 4 ст. 4 Технического регламента применяются в отношении объекта защиты в объеме предполагаемых работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению, без учета требований, изложенных в статье 76.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.Н. Гилетич

А.А. Татарников
(499) 449-98-34

519442

07 02 01/18 14