



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Главные управления МЧС России по
субъектам Российской Федерации

(по списку)

**Заместитель Министра – главный
государственный инспектор
Российской Федерации
по пожарному надзору**

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

13.06.2024 № М-АМ-136
На № _____

**О рассмотрении СТУ
на склады с мезонином**

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что в соответствии с требованиями части 2 статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) для складских зданий, предназначенных для хранения продукции с применением мезонинов, требуется разработка специальных технических условий (далее – СТУ) в связи с отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, а также организации эвакуации людей при пожаре.

В качестве мезонина следует рассматривать размещаемую в складском здании (пожарном отсеке) свободно стоящую стационарную сборно-разборную конструкцию, предназначенную для хранения и обработки грузов на одном или нескольких уровнях многоярусного склада (далее – мезонин).

При рассмотрении уполномоченными органами МЧС России вышеуказанных СТУ следует учитывать следующие особенности специфики обеспечения пожарной безопасности данных объектов защиты.

При определении этажности здания учитываются ярусы мезонина, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания. В

этом случае здание (пожарный отсек) проектируется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности для многоэтажных зданий в части определения необходимой степени огнестойкости здания, класса конструктивной пожарной опасности и площади этажа в пределах пожарного отсека.

Здание склада с высотой стеллажного хранения продукции на любом из ярусов мезонина более 5,5 м следует предусматривать одноэтажным.

В случае превышения нормативной площади этажа (яруса мезонина) в пределах пожарного отсека, здание (пожарный отсек) склада следует разделять на пожарные секции противопожарными преградами, предусмотренными положениями статьи 37 Технического регламента, в соответствии с техническими решениями в отношении зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, ранее согласованными в установленном порядке главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору или одним из его заместителей.

При этом, в случае применения для разделения на пожарные секции зоны, свободной от пожарной нагрузки, ширина указанной зоны должна составлять не менее 8 м.

Конструкции мезонинов следует проектировать из негорючих материалов. Требуемый предел огнестойкости несущих конструкций мезонина должен составлять не менее R15.

Здание склада с мезонином должно быть оборудовано автоматической установкой пожаротушения (далее – АУП) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности к складам с высокостеллажным хранением.

При этом следует учитывать одно из следующих решений либо их комбинацию:

- оборудование АУП каждого яруса мезонина;

- выполнение АУП в один ярус (под потолком) в сочетании с применением АУП модульного типа, выполненной в соответствии с требованиями стандартов организаций, разработанных для соответствующих групп помещений и утвержденных в установленном порядке. Полы ярусов мезонина (полки стеллажей хранения) должны быть проливаемыми;

- выполнение АУП в один ярус (под потолком) в сочетании с применением для раннего обнаружения пожара на каждом уровне мезонина, кроме верхнего яруса, тепловых линейных извещателей на основе волоконно-оптического кабеля, позволяющих осуществлять контроль факторов пожара в режимах:

максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный, на каждом метре извещателя вдоль всей длины с выводом графической информации на переднюю панель. Полы ярусов мезонина (полки стеллажей хранения) должны быть проливаемыми.

Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре должно обосновываться результатами расчета пожарного риска.

В части обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций мезонина, возможно его подтверждение огневыми испытаниями или расчетно-аналитическим методом.

А.М. Супруновский

