

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**

**ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПИСЬМО**

от 21 января 2021 г. N ИВ-19-33

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев рекомендации участников совместного заседания Комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства, ЖКХ и земельным отношениям Челябинского межрегионального Союза строителей о применении свода правил [СП 1.13130.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020), сообщает следующее.

[СП 1.13130.2020](#) содержит актуализированные требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений.

В целях подготовки хозяйствующих субъектов к применению указанной [нормы](#) был предусмотрен шестимесячный период вступления его в силу (с марта по сентябрь 2020 года).

Одновременно сообщается, что [СП 1.13130.2020](#) является документом добровольного применения и в соответствии с [частью 1 статьи 6](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" его положения могут быть обоснованы расчетом пожарного риска.

Кроме того, в соответствии с [частью 5.2](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации при проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет.

Учитывая изложенное, перенос срока вступления в силу [СП 1.13130.2020](#) не требуется.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
А.А.МАКЕЕВ