



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

14.03.2013 № 46-1-27-13-5 Мордашову Сергею

На № _____ от _____

pris3@mail.ru

Об определении этажности

Сообщаем, что при определении этажности производственных зданий следует учитывать площадки, ярусы этажерок и антресолей (в т.ч. административные вставки и встройки), площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. При этом части здания различного функционального назначения (производственная часть и административная встройка или вставка) должны отвечать требованиям, предъявляемых к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов