



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

17.05.2013 № 98-1-27-13-4

Гр. С. Мордашову

На б/н от 16.04.2013

О разъяснении требований
нормативных документов

ул. Студёный проезд, д. 4 корп. 5, кв.
106, г. Москва, 127282

По существу Вашего обращения относительно толкования последнего абзаца п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 сообщаю, что по мнению специалистов института параметры ступеней должны быть неизменны как в пределах одного марша лестницы, так и в объёме всей лестничной клетки (от первого до последнего этажа).

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

В.Г. Шамонин
(495) 524-82-53