



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.08.2013 № 190-1-27-13-У
На № б/н от 24.07.2013

гр. В.В. Ницакову
ул. Салтыковская, д.15, к.1, кв.12,
г. Москва, 111672

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщая:

1. Согласно п. 8.14 СП 4.13130.2013, сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. Требование данного пункта распространяется, в том числе, на здания и сооружения шириной более 50 метров.

2. Выполнение требований п 7.6 или 7.7 СП 4.13130.2013 не отменяет требования пункта 7.3 данного СП, а так же требований СП 1.13130.2009.

3. В зданиях допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов при выполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе п. 4.4.7 СП 1.13130.2009.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов