



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.09.2013 № 199-1-27-13-4

В.В. Ницакову

на № Н-201 от 02.08.2013 г.

О разъяснении требований
пожарной безопасности

e-mail: nitsakov@insafety.ru

По существу изложенных в письме вопросов сообщаю следующее.

Помещения, а также здание автоматической телефонной станции (АТС) относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 5.1.

Требования п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 распространяются только на эвакуационные лестничные клетки.

Согласно п. 4.2 СП 4.13130.2013, действие пунктов 5.2.6, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.4 распространяется только на вспомогательные помещения производственного и складского назначения, размещаемые в пределах общественного объекта защиты. Производственные помещения, не относящиеся к объекту, следует рассматривать как самостоятельный производственный объект, и выделять в отдельный пожарный отсек противопожарными преградами 1-го типа, либо размещать отдельно стоящим, если его блокирование с общественными зданиями запрещено нормами.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов