



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

01 ОКТ 2013

№

19-2-4-4141

На №

45

от

24.09.2013

Техническому директору
ЗАО «ШУКО Интернационал
Москва»

Т. Эшенбах

ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 5,
9-й этаж, «Химки Бизнес-парк»,
г. Химки, Московская область,
141400

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении порядка применения отдельных нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено и сообщается следующее.

В настоящее время завершается процедура утверждения изменений к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Указанный свод правил не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Учитывая изложенное, при проектировании и строительстве объектов следует руководствоваться положениями ранее принятой редакции свода правил СП 2.13130.2009.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.А. Макаревич