



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

05.12.2013 № 264-1-27-13-4

Б.В. Соколову

на № _____ от _____

e-mail: sokolov@insafety.ru

Разъяснение требований
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю следующее.

1. В соответствии с пунктом 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4) подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

Кроме того пунктом 8.3 СП 4 допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.


По мнению специалистов института, в пункте 8.3 СП 4 речь идет о продольной (более протяженной) стороне здания или сооружения.

2. Как следует из названия статьи 32 Федерального закона №123-ФЗ, классификация по функциональной пожарной опасности предусматривается для самостоятельных объектов - зданий, сооружений и пожарных отсеков, а не для отдельных вспомогательных помещений в их составе.

Здания детских развлекательных центров, по мнению специалистов института, следует относить к зданиям зрелищных и культурно-просветительских учреждений класса Ф2.

3. Гостиницы и общежития относятся к объектам «квартирного типа» в случае их размещения в зданиях, полностью идентичных жилым, по конструктивному исполнению. что в п. 6.11.3 СП 4.13130.2013 допущена опечатка, следует читать: «п. 6.11.3 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений на предприятиях (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) ...». Указанная опечатка будет скорректирована в последующих редакциях документа.

Заместитель начальника института-
начальник научно-исследовательского центра



И.Р. Хасанов